

中国市政工程华北设计研究总院有限公司
第五设计研究院
变更(补充)设计审批通知书

编号: DL-02

工程名称	三明南站片区枢纽工程市政部分勘察设计	工号	2015-320
设计项目	长安路(泉三高速连接线——站南路)	分号	05-3
变更(补充)原因及依据	1、长安路BK0+040~BK0+220段道路北侧为边坡排水沟(附详图),考虑行人安全问题。	附图 图号	

变更(补充)内容

1、调整长安路BK0+040~BK0+220段北侧人行道断面宽度,在内侧增设一道灌木隔离带,同内侧边坡排水沟隔离,段宽度调整为:绿化带+非机动车道+人行道+灌木隔离带+排水沟=120cm+225cm+250cm+80cm+排水沟。

院总工 (副总工)	2017年4月19日	项目负责人	2017年4月19日	专业负责人	2017年4月19日
审核	2017年4月19日	校核	2017年4月19日	变更设计人	2017年4月19日